



Styrsystemet i Ergo Control har blivit lättare och tunnare och drivs nu med 24 VDC. Den nya kallar vi Ergo 7. Fästhålen sitter på samma ställe och alla anslutningar förutom strömförsörjningen är identiska.

Vid byte till den nya modellen måste man komplettera med ett nätaggregat som ger 24 VDC och minimum 4 ampere.

De tre trådarna, fas, nolla och jord, som för Ergo 6 går till plinten nere till vänster, skall nu i stället kopplas till nätaggregatets ingång. Från nätaggregatets utgångar för +24 volt och 0 volt dras två nya trådar upp till Ergo 7:s plint märkt + och – och som nu sitter upp till vänster på styrsystemet.

På denna plint på Ergo 7 finns även två anslutningar märkta med jord-tecken. En av dessa bör kopplas till montageplåten med kortast möjliga tråd. Detta ger ett störtåligare system.